

NK-Spildevand A/S
Att.: Danijel Nedeljkovic
Ved Fjorden 18
4700 Næstved

Den 13. oktober 2017
Sag nr. 17/00260

Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019

Indledning

Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber, der er omfattet af vandsektorloven.

Driver I et vandselskab med både vandforsyningsaktiviteter og spildevandsforsyningsaktiviteter, fastsætter vi en økonomisk ramme for hver forsyningsart. Den økonomiske ramme udmeldes som en samlet indtægtsramme.

Afgørelse

I er omfattet af vandsektorloven (vandsektorlovens § 2, stk. 1), og vi har derfor fastsat en økonomisk ramme, der udgør de samlede, årlige indtægter, som I må opkræve i 2018 og 2019 (vandsektorlovens § 6, stk. 1).

I 2018 udgør jeres indtægtsramme: 162.017.170 kr.

I 2019 udgør jeres indtægtsramme: 149.935.368 kr.

Indtægtsrammen er opgjort inklusive afgifter men eksklusive moms.

Begrundelsen finder I på de følgende sider.

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf. 41 71 50 00
Fax 41 71 51 00
CVR-nr. 10 29 48 19
vand@kfst.dk
www.kfst.dk

FORSYNINGSSSEKRETARIATET

Forsyningssekretariatet
er en del af Konkurrence-
og Forbrugerstyrelsen.

Indhold

Sagsfremstilling	3
Begrundelse	4
Oversigt over den økonomiske ramme for 2018	5
Oversigt over den økonomiske ramme for 2019	6
Korrektion af grundlag	7
Ikke-påvirkelige omkostninger.....	8
Individuelt effektiviseringskrav.....	9
Generelt effektiviseringskrav	13
Historisk over- eller underdækning	14
Korrektion af prisloft 2016.....	15
Kontrol af prisloft 2016.....	17
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse.....	18
Klagevejledning.....	19

Sagsfremstilling

I har i indberetningsperioden den 1. marts 2017 – 15. april 2017 indberettet en række oplysninger til brug for fastsættelsen af økonomiske rammer for 2018 og 2019 (ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 1).

I forbindelse med overgangen fra prislofter til økonomiske rammer skal de budgetterede omkostninger fra tidligere prislofter korrigeres i forhold til de faktiske omkostninger. Det betyder, at der i år skal foretages en korrektion af de budgetterede omkostninger for prisloft 2016. Endvidere skal der ske en korrektion af grundlaget, der blev fastsat sidste år (ØR-bekendtgørelsen § 17, stk. 6).

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet et udkast til afgørelse.

Nedenfor kan I se resultatet af korrektionerne, kontrollen samt eventuelle tillæg eller fradrag i den økonomiske ramme. I kan endvidere læse nærmere herom i de vedlagte bilag.

Udkastet til afgørelsen er sendt i høring den 15. september 2017 med høringsfrist den 29. september 2017.

I har afgivet høringssvar den 26. september 2017, som er inden for fristen. I høringsfasen er I fremkommet med bemærkninger til følgende områder:

- Individuelt effektiviseringskrav

Jeres bemærkninger behandles under de enkelte områder.

Vi har derudover ændret opsætningen i jeres bilag A. Beskrivelse af dette er indsat under Begrundelse.

Eventuelle andre ændringer er alene af sproglig/grammatisk karakter eller uddybende i forhold til det allerede angivne.

Begrundelse

Vi har fastsat jeres økonomiske ramme med hjemmel i vandsektorloven¹ samt bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (herefter ØR-bekendtgørelsen).²

I har indberettet en årlig debiteret vandmængde på over 800.000 m³. Det betyder, at vi skal fastsætte en *indtægtsramme* for jer (ØR-bekendtgørelsens § 4), og at I samtidig er omfattet af den *totaløkonomiske benchmarking* (ØR-bekendtgørelsens § 6).

Indtægtsrammen udgør en beløbsmæssig grænse for jeres samlede indtægter og er opgjort på baggrund af jeres samlede omkostninger til transport, behandling og aflednings af spildevand mod betaling (ØR-bekendtgørelsens § 1, stk. 2).

Afgørelsen om jeres indtægtsramme for 2018 og 2019 er delt op, således at *begrundelsen* for de fastsatte beløb fremgår af de følgende afsnit, mens selve *beregningen* af indtægtsrammen fremgår af bilag A.

Vi har valgt at ændre i opsætningen af jeres bilag A til de økonomiske rammer. Ændringen påvirker kun bilag A for spildevandsselskaber med en debiteret vandmængde over 800.000 m³. Ændringen påvirker ikke størrelsen af de økonomiske rammer. De vejledende økonomiske rammer vil samtidig blive tilpasset.

Vi har valgt at fjerne opgørelsen af selskabets økonomiske ramme for 2019 og frem fordelt på driftsomkostninger og anlægsomkostninger, så fordelingen på drifts- og anlægsomkostninger kun fremgår af det udmeldte grundlag for hvert selskab.

Dette skyldes, at vi finder, at denne fordeling kan skabe uklarhed, fordi fordelingen kan indikere, at I ikke har mulighed for frit at vælge, hvordan I vil fordele den økonomiske ramme på drifts- og anlægsomkostninger. Som selskab er det derfor ikke nødvendigt at følge den fordeling, der er i de økonomiske rammer, fordi den kun er en mellemregning. Som selskab har man også selv mulighed for at vælge, om de individuelle og generelle effektiviseringskrav skal indhentes på driftsomkostninger, anlægsomkostninger eller en kombination heraf. Dette afspejles ikke klart nok i den nuværende opdeling i bilag A, hvilket kan give anledning til uklarhed og misforståelser.

¹ Lov nr. 469 af 12/06/2009 med senere ændringer

² Bkg. nr. 1235 af 10/10/2016

Oversigt over den økonomiske ramme for 2018

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2017	152.741.437	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	3.850.154	kr.		
- korrektion ikke-påvirkelige omkostninger	-92.863	kr.		
Tidligere stillet effektiviseringskrav	-3.076.501	kr.		
Nye tillæg til driftsomkostninger	0	kr.		
Nye tillæg til anlægsomkostninger	0	kr.		
Nye ikke-påvirkelige omkostninger	0	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af driftsomkostninger	0	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af anlægsomkostninger	0	kr.		
Prisudvikling i pct.	1,75	pct.		
Prisudvikling i kr.	2.617.511	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	2.001.792	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	2.750.636	kr.		
Omkostninger i alt	147.437.156	kr.	147.437.156	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	4.636.797	kr.	4.636.797	kr.
Korrektion af prisloft 2016				
Korrektion af faktiske 1:1 omkostninger i 2016	-1.469.252	kr.		
Korrektion af faktiske nettofinansielle poster i 2016	-2.015.273	kr.		
Korrektion af faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2016	3.767	kr.		
Korrektion af faktiske driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2016	0	kr.		
Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2016	170.823	kr.		
Samlet korrektion af budgetterede omkostninger i 2016	-3.309.935	kr.	-3.309.935	kr.
Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme				
Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloft 2016	13.253.153	kr.	13.253.153	kr.
Økonomisk ramme for 2018			162.017.170	kr.

Oversigt over den økonomiske ramme for 2019

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2018	147.437.156	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	3.823.044	kr.		
Prisudvikling	2.580.150	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	1.971.581	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	2.747.153	kr.		
Omkostninger i alt	145.298.572	kr.	145.298.572	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	4.636.797	kr.	4.636.797	kr.
Økonomisk ramme for 2019			149.935.368	kr.

Korrektion af grundlag

I fik sidste år fastsat jeres grundlag for de økonomiske rammer. Grundlaget var som udgangspunkt fast, men enkelte elementer blev indregnet på baggrund af budgetterede omkostninger og skal derfor tilpasses i år. Det gælder jeres omkostninger til planlagte investeringer for 2016 samt jeres omkostninger til nye miljø- og servicemål for 2016.

Vi har derfor foretaget en korrektion af de budgetterede omkostninger i jeres grundlag. Jeres nye korrigerede grundlag er 152.741.437 kr.

Korrektionen indregnes i jeres økonomiske ramme for 2018 (ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 7).

Opgørelsen af jeres korrigerede grundlag fremgår af bilag B. Opgørelse over jeres investeringer for 2010 – 2016 fremgår af bilag C.

Ikke-påvirkelige omkostninger

I forbindelse med overgangen til den nye ØR-bekendtgørelse er de tidligere 1:1 omkostninger bortfaldet og blevet erstattet med ikke-påvirkelige omkostninger.

Ændring i jeres ikke-påvirkelige omkostninger

I har indberettet ændringer i jeres ikke-påvirkelige omkostninger.

Efter en samlet opgørelse er jeres ikke-påvirkelige omkostninger faldet med 91.267 kr.

Da der således er sket ændringer i jeres ikke-påvirkelige omkostninger har vi fortaget en justering af jeres økonomiske ramme (ØR-bekendtgørelsen § 9, stk. 5).

Justeringen indregnes i jeres økonomiske ramme for 2018.

Opgørelsen af jeres ikke-påvirkelige omkostninger fremgår af bilag A, fane 4.

Individuelt effektiviseringskrav

Vi offentliggør hvert år grænsen for, hvornår et vandselskab betragtes som effektivt. Resultatet og benchmarkingmodellen er offentliggjort på www.kfst.dk/vandtilsyn.³

I har under den totaløkonomiske benchmarking opnået en effektivitet, som er lavere end den offentliggjorte grænse. Vi har derfor korrigeret jeres indtægtsrammer med et individuelt effektiviseringskrav (ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 1. pkt.).

Vi fastsætter det individuelle effektiviseringskrav på baggrund af det beregnede effektiviseringspotentiale i den totaløkonomiske benchmarking.

Særlige forhold

Ved fastsættelsen af jeres individuelle effektiviseringspotentiale tages der blandt andet hensyn til eventuelle særlige forhold. Der er tale om et særligt forhold, hvis I udfører en aktivitet, som medfører en ekstra omkostning med stor økonomisk betydning for jer. Et særligt forhold skal leve op til følgende fire krav for at blive godkendt, jf. kapitel 4 i vejledning i indberetning til TOTEX-benchmarking (Spildevand)⁴:

- Rammebetingelse
- Særlighed
- Dokumentation
- Væsentlighed

I har angivet følgende særlige forhold:

- Termisk hydrolyse-anlæg: 1.238.547 kr.

Termisk hydrolyse-anlæg

I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2018-2019 søgt om særlige forhold til termisk hydrolyse-anlæg. I har tidligere dokumenteret, at termisk hydrolyse-anlæg er et særligt forhold, og det er derfor vores vurdering, at der skal tages højde herfor i forbindelse med jeres benchmarking for 2018-2019. I kompenseres derfor med 1.238.547 kr. i benchmarkingmodellen.

Høringssvar

I har i høringssvaret ansøgt om yderligere tre særlige forhold:

- Transport af vådslam: 489.554,81 kr.
- Højt COD/BOD-forhold: 435.934 kr.
- Skærpede udledningskrav: 128.644 kr.

³ <http://www.kfst.dk/Vandtilsyn/Benchmarking/Modelbeskrivelse-og-resultater/Benchmarking-2018>

⁴ <http://www.kfst.dk/vandtilsyn/vejledninger/gældende-vejledninger/>

Transport af vådslam

I har i høringssvaret til de økonomiske rammer for 2018-2019 søgt om særlige forhold til transport af vådslam. I har i ansøgningen dokumenteret, at I har haft omkostninger til transport af slam fra fire mindre renseanlæg til Næstved Centralrenseanlæg.

Vådslam behandles normalt lokalt på de enkelte renseanlæg, så benchmarkingmodellen tager ikke højde for, at vådslammet transporteres mellem to af selskabets renseanlæg.

På baggrund af ovenstående er det vores vurdering, at der skal tages højde for transport af vådslam i forbindelse med jeres benchmarking for 2018-2019. I kompenseres derfor med 489.554,81 kr. i benchmarkingmodellen.

Højt COD/BOD-forhold

I har i høringssvaret til de økonomiske rammer for 2018-2019 søgt om særlige forhold til højt COD/BOD-forhold.

For det første af jeres renseanlæg (Fuglebjerg) har I indberettet en faktisk belastningsgrad på 3.442 PE målt i BOD, og I har dokumenteret at den faktiske belastningsgrad målt i COD er 4.199 PE.

En omregning af de faktiske belastningsgrader til kg/år viser, at 3.442 PE i BOD er lig 75.381 kg/år, og at 4.199 PE i COD er lig 191.571 kg/år. Dette giver et COD/BOD-forhold på 2,54.

Da normalforholdet mellem COD og BOD er 2,08 er det vores vurdering, at forholdet er væsentligt forhøjet, og at det derfor er særligt.

For det andet af jeres renseanlæg (Holme-Olstrup) har I indberettet en faktisk belastningsgrad på 5.166 PE målt i BOD, og I har dokumenteret at den faktiske belastningsgrad målt i COD er 6.338 PE.

En omregning af de faktiske belastningsgrader til kg/år viser, at 5.166 PE i BOD er lig 113.143 kg/år, og at 6.338 PE i COD er lig 289.190 kg/år. Dette giver et COD/BOD-forhold på 2,56.

Da normalforholdet mellem COD og BOD er 2,08 er det vores vurdering, at forholdet er væsentligt forhøjet, og at det derfor er særligt.

For det tredje af jeres renseanlæg (Menstrup) har I indberettet en faktisk belastningsgrad på 190 PE målt i BOD, og I har dokumenteret at den faktiske belastningsgrad målt i COD er 226 PE.

En omregning af de faktiske belastningsgrader til kg/år viser, at 190 PE i BOD er lig 4.157 kg/år, og at 226 PE i COD er lig 10.311 kg/år. Dette giver et COD/BOD-forhold på 2,48.

Da normalforholdet mellem COD og BOD er 2,08 er det vores vurdering, at forholdet ikke er væsentligt forhøjet, og at det derfor ikke er særligt.

For det fjerde af jeres renseanlæg (Næstved) har I indberettet en faktisk belastningsgrad på 49.550 PE målt i BOD, og I har dokumenteret at den faktiske belastningsgrad målt i COD er 62.661 PE.

En omregning af de faktiske belastningsgrader til kg/år viser, at 49.550 PE i BOD er lig 1.085.147 kg/år, og at 62.661 PE i COD er lig 2.858.891 kg/år. Dette giver et COD/BOD-forhold på 2,63.

Da normalforholdet mellem COD og BOD er 2,08 er det vores vurdering, at forholdet er væsentligt forhøjet, og at det derfor er særligt.

For det femte af jeres renseanlæg (Tappernøje) har I indberettet en faktisk belastningsgrad på 3.046 PE målt i BOD, og I har dokumenteret at den faktiske belastningsgrad målt i COD er 3.445 PE.

En omregning af de faktiske belastningsgrader til kg/år viser, at 3.046 PE i BOD er lig 66.699 kg/år, og at 3.445 PE i COD er lig 157.195 kg/år. Dette giver et COD/BOD-forhold på 2,36.

Da normalforholdet mellem COD og BOD er 2,08 er det vores vurdering, at forholdet ikke er væsentligt forhøjet, og at det derfor ikke er særligt.

For det sjette af jeres renseanlæg (Vallensved) har I indberettet en faktisk belastningsgrad på 128 PE målt i BOD, og I har dokumenteret at den faktiske belastningsgrad målt i COD er 196 PE.

En omregning af de faktiske belastningsgrader til kg/år viser, at 128 PE i BOD er lig 2.808 kg/år, og at 196 PE i COD er lig 8.930 kg/år. Dette giver et COD/BOD-forhold på 3,18.

Da normalforholdet mellem COD og BOD er 2,08 er det vores vurdering, at forholdet er væsentligt forhøjet, og at det derfor er særligt.

I bliver kompenseret med den meromkostning, I har haft i forbindelse med jeres COD/BOD-forhold. Meromkostningen er beregnet som forskellen i netvolumenbidrag når man erstatter 3.442 PE med 4.199 PE (Fuglebjerg), 5.166 PE med 6.338 PE (Holme-Olstrup), 49.550 PE med 62.661 PE (Næstved) og 128 PE med 196 PE (Vallensved) i jeres indberetning.

På baggrund af ovenstående er det vores vurdering, at der skal tages højde for højt COD/BOD-forhold i forbindelse med jeres benchmarking for 2018-2019. I kompenseres derfor med 435.112,80 kr. i benchmarking-modellen.

Skærpede udledningskrav

I har i høringssvaret til de økonomiske rammer for 2018-2019 søgt om særlige forhold til skærpede udledningskrav. I har dokumenteret, at I på et af jeres renseanlæg er pålagt at reducere udledningen af fosfor og at I har haft øgede omkostninger på baggrund af dette.

Benchmarkingmodellen tager højde for omkostninger i forbindelse med almindelig rensning af spildevand. Hvis et renseanlæg er pålagt at udføre en skærpet rensning af deres spildevand, vil modellen ikke tage højde for den ekstra omkostning.

På baggrund af ovenstående er det vores vurdering, at der skal tages højde for de skærpede udledningskrav i forbindelse med jeres benchmarking for 2018-2019. I kompenseres derfor med 128.644 kr. i benchmarkingmodellen.

Samlet vurdering af særlige forhold

Jeres angivelse af særlige forhold vedrørende termisk hydrolyseanlæg, transport af vådslam, højt COD/BOD-forhold og skærpede udledningskrav har medført, at I bliver kompenseret med 2.291.859 kr. i benchmarkingmodellen.

Costdriversammensætning

Vi har gennemført en analyse af betydningen af jeres sammensætning af costdrivere i forhold til beregningen af de individuelle effektiviseringspotentialer.

Det er vores vurdering, at I ikke har en særlig sammensætning af costdrivere. Det betyder, at jeres effektiviseringspotentialer fastholdes. En beskrivelse af analysen fremgår af bilag 1 og resultaterne kan ses i bilag 5.

Opgørelsen af jeres individuelle effektiviseringskrav fremgår af fane 5 i bilag A.

Generelt effektiviseringskrav

Vi har korrigeret jeres økonomiske ramme med et generelt effektiviseringskrav på jeres driftsomkostninger og jeres anlægsomkostninger.

Det generelle effektiviseringskrav på jeres *driftsomkostninger* udgør 2 pct. af de driftsomkostninger, der indgår i jeres indtægtsramme for 2017 (ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 2. pkt.).

Det generelle krav på jeres *anlægsomkostninger* udgør en procentdel af de anlægsomkostninger, som indgår i indtægtsrammen for 2017 (ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 3. pkt.). Vi har beregnet procentdelen på baggrund af produktivitetsudviklingen (ØR-bekendtgørelsens § 10, stk. 2).⁵

Opgørelsen af jeres generelle effektiviseringskrav fremgår af fane 6 i bilag A.

⁵ Beregningen af produktivitetsudviklingen fremgår af ”Pris- og produktivitetsudvikling”, som er tilgængelig på vores hjemmeside:
<https://www.kfst.dk/vandtilsyn/økonomiske-rammer/analyser>

Historisk over- eller underdækning

Ved overgangen til den nye regulering bevarer det tidligere udmeldte prisloft for 2016 sin gyldighed (ØR-bekendtgørelsen § 27, stk. 4). Vi har derfor indregnet en eventuel resterende historisk over- eller underdækning frem til og med 2020.

Opgørelsen af jeres historiske over- eller underdækning fremgår af fane 7 i bilag A.

Korrektion af prisloft 2016

Ved overgangen til den nye regulering bevarer det tidligere udmeldte prisloft for 2016 sin gyldighed (ØR-bekendtgørelsen § 27, stk. 4). Vi har derfor foretaget en korrektion af de budgetterede omkostninger i jeres prisloft for 2016.

I jeres prisloft for 2016 fik I godkendt tillæg, hvortil I ikke har indberettet faktiske omkostninger. I har derfor fået et fradrag på et beløb svarende til de pågældende tillæg.

1:1 omkostninger

Vi har på baggrund af jeres indberettede reguleringsregnskab for året 2016 samt den tilhørende underskrevne revisorerklæring af 11. april 2017 godkendt jeres faktiske 1:1 omkostninger i 2016.

Nettofinansielle poster

Vi har på baggrund af jeres indberettede reguleringsregnskab for året 2016 samt den tilhørende underskrevne revisorerklæring af 11. april 2017 godkendt jeres faktiske nettofinansielle poster i 2016.

Driftsomkostninger til miljø- og servicemål

Vi har på baggrund af jeres indberettede reguleringsregnskab for året 2016 samt den tilhørende underskrevne revisorerklæring af 11. april 2017 godkendt jeres faktiske omkostninger til miljø- og servicemål i 2016.

Planlagte investeringer

Vi har vurderet, at den indberettede investering Køb af grund ikke er tillægsberettiget, da der ikke kan afskrives på grunde.

I har indberettet det øvrige aktiv Server med en levetid på 3 år. Det er imidlertid vores vurdering, at standardlevetiden for Server er 5 år og vi har derfor ændret den hertil.

I har indberettet det øvrige aktiv Projektor med en levetid på 3 år. Det er imidlertid vores vurdering, at standardlevetiden for Projektor er 5 år og vi har derfor ændret den hertil.

På baggrund af ovenstående ændringer, jeres indberettede investeringsregnskab for året 2016 samt den tilhørende underskrevne revisorerklæring af 11. april 2017, har vi vurderet, at de resterende indberettede gennemførte investeringer er tillægsberettigede.

Driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter

I har ikke indberettet omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter.

Samlet korrektion

Den samlede korrektion af jeres prisloft for 2016 har medført et fradrag på 3.309.935 kr.

Korrektionen indregnes i jeres økonomiske ramme for 2018 (ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 7.).

Opgørelsen af de enkelte korrektioner fremgår af bilag A, fane 9.

Kontrol af prisloft 2016

Ved overgangen til den nye regulering bevarer det tidligere udmeldte prisloft for 2016 sin gyldighed (ØR-bekendtgørelsen § 27, stk. 4). Vi har derfor kontrolleret, om I har overholdt indtægtsrammen i jeres prisloft for 2016.

Faktiske betalinger uden lånoptagelse vedrørende tillægsberettigede investeringer

Da vi har vurderet, at den indberettede investeringen Køb af grund ikke er tillægsberettiget, har vi tilpasset jeres indberetning af Faktiske betalinger uden lånoptagelse vedrørende tillægsberettigede investeringer med et tilsvarende beløb.

Faktiske betalinger for køb af grunde

Det er vores vurdering, at beløbet for Køb af grund på 119.811 kr. retteligt hører til i denne kategori og vi har derfor flyttet det hertil.

Ikke anvendt likviditet vedrørende investeringer

Jeres likviditet til investeringer består af jeres samlede investeringstillæg for 2016 samt indtægter fra tilslutningsbidrag, erstatninger vedrørende anlægsinvesteringer og salg af anlægsaktiver.

Det er vores vurdering, at jeres udgifter til investeringer ikke må overstige jeres likviditet til investeringer. Idet jeres investeringsudgifter overstiger jeres likviditet til investeringer for 2016, har vi fastsat jeres ikke anvendte likviditet vedrørende investeringer til 0 kr.

Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2014 i prisloft 2016

I prisloftet for 2016 fik I et tillæg for overholdelsen af indtægtsrammen for 2014. Da I ikke har opkrævet hele dette tillæg i 2016, nedsætter vi jeres økonomiske ramme for 2018 med et tilsvarende beløb.

Vores kontrol har vist, at I har overholdt indtægtsrammen i jeres prisloft for 2016. I har derfor fået et tillæg på 13.253.153 kr.

Tillægget indregnes i jeres økonomiske ramme for 2018 (ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 7).

Opgørelsen af, om I har overholdt indtægtsrammen i jeres prisloft for 2016, fremgår af bilag A, fane 10.

Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse

I har ikke indsendt oplysning om, at der er sket bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse (ØR-bekendtgørelsen § 12, stk. 2).

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet

A handwritten signature in black ink that reads "Tone Madsen". The signature is written in a cursive, flowing style.

v/ Tone Madsen

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Konkurrenceankenævnet (vandsektorlovens § 26, stk. 2) efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9. En klage til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt af de klageberettigede til Forsyningssekretariatet (vandsektorlovens § 27).

Forsyningssekretariatet sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Konkurrenceankenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

De klageberettigede er adressaten for afgørelsen (vandsektorlovens § 27). For så vidt angår spørgsmål om natur og miljø er endvidere følgende klageberettigede:

- 1) offentlige myndigheder,
- 2) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, og
- 3) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

Konkurrenceankenævnet opkræver et gebyr på 5.000 kr. for at behandle en klage og fastsætter frist for dets indbetaling. Betalingen sker direkte til Konkurrenceankenævnet.

Forsyningssekretariatets afgørelser efter vandsektorloven eller de regler, der fastsættes i medfør heraf, kan ikke indbringes for domstolene, før Konkurrenceankenævnets endelige afgørelse foreligger (vandsektorlovens § 29, stk. 2).